淄博市引黄供水有限公司
管网水检测报表

采样日期：2023年7月10日　　采样地点：华电计量站

序号	指标	单　位	限值	检测结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	符合
3	色度	度	15	＜5	符合
4	浑浊度	NTU	1	0.40	符合
5	臭和味	等级	无异臭、异味	无	符合
6	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	3	1.63	符合
7	游离氯	mg/L	≥0.05，≤2	0.03	不判定
8	二氧化氯	mg/L	≥0.02，≤0.8	0.08	符合
	以下空白				
检测及评价依据		GB 5749－2022《生活饮用水卫生标准》			
备注：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。					

制表人：王伟　　审核人：范屹坤